

Акционерное общество  
«Теплосеть Санкт-Петербурга»,  
\_\_6\_\_-ой\_\_ эксплуатационный район  
«11» июня 2019г.  
Адрес СПб, ул. Дыбенко, д.31  
Телефон 901-83-35(36)

## **Предупреждение о проведении испытаний тепловых сетей на плотность и прочность**

Ставим Вас в известность, что с **10:00 часов 03 июля 2019г.** ориентировочно до **24:00 часов 03 июля 2019г.** будет проводиться испытание тепловых сетей на прочность и плотность подающего и обратного трубопроводов 1 Западной и Заводской т/магистралей с р/сетями на **максимальное давление 14 /10 атм.**

### **Вам необходимо:**

1. С **12:00 часов до 20:00 часов 01.07.2019 г. (понедельник)**, при достижении температуры ГВС ниже санитарной нормы (менее 60<sup>0</sup>С), но не позднее **08:00 часов 02 июля 2019 г.** закрыть отключающую арматуру (входные и выходные задвижки) в индивидуальном тепловом пункте (ИТП), отключить системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
2. Обеспечить дежурство в ИТП и запись параметров давления на подающем и обратном трубопроводе теплового ввода через каждые 15 минут.
3. О проводимых испытаниях на прочность и плотность оповестить конечных потребителей, включая население.
4. Обеспечить отсутствие людей и материальных ценностей в помещениях и на территории, где проходят тепловые сети.
5. **Обеспечить контроль за тепловыми сетями, находящимися на балансе или в эксплуатации Вашей организации**
6. **Обеспечить отсутствие автотранспорта в местах прохождения тепловых сетей, в первую очередь в охранных зонах.**
7. О проводимых испытаниях оповестить под расписку владельцев (пользователей) подвальных помещений, по которым проходят тепловые сети. Обеспечить беспрепятственный допуск сотрудникам АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», аварийным службам к тепловым сетям, расположенным в подвальных помещениях.
8. При обнаружении повреждения на тепловых сетях в подвальных помещениях организовать эвакуацию людей из указанных помещений. При обнаружении вытекания на Вашей территории (за пределами зданий) организовать ограждение и охрану поврежденного участка.
9. **Обо всех повреждениях на тепловых сетях срочно сообщать в 6-ой эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по телефонам...901-83-37 (ДС района), 901-83-35(36), 325-35-79 (Центральная ДС).....**

**Включение системы горячего водоснабжения** возможно только после окончания испытаний, и выхода из останова коллекторов ГВС ТЭЦ-17 подтвержденных получением уведомления от 6-го эксплуатационного района АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

**Общая продолжительность отключения горячей воды будет составлять 14 дней: с 12:00 часов 01 июля 2019г. до 10:00 часов 15 июля 2019г.**

**О возможности подключения ГВС Вы будете оповещены дополнительно.**

Начальник 6-го эксплуатационного района  
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

/В.В. Барышков /

«14» .....июня..... 2019г.